

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4861-57/12 от 03.10.2014 г.
на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
к сети газораспределения

(действительны в течение 4 лет)

Технические условия подключения (технологического присоединения) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Заявитель: ООО «Грансель»

Объект газификации: котельная для теплоснабжения жилых и общественных зданий по адресу: Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, вблизи дер. Лопатино, уч. №№8/1,8/2,8/3, 8/4, с максимальным часовым расходом газа 10888 м³/час

В качестве источника газоснабжения могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС Домодедово.

Обязательства ГУП МО «Мособлгаз» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилого строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 2 года.

Технические условия подготовлены без учета технической возможности подачи газа по технологически связанным магистральным газопроводам, принадлежащим ООО «Газпром трансгаз Москва» ГРС Домодедово.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Заместитель Генерального
директора – Главный инженер

Начальник Технического отдела



Е.Д. Шумейко

С.А. Вуколов

000331